

一般廃棄物処理施設維持管理記録簿【柵原クリーンセンター最終処分場】 令和3年度

1. 搬入した一般廃棄物の種類及び数量

種類		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
一般廃棄物	焼却残灰	t/月													0.00
	破碎不燃物	t/月													
	廃プラスチック	t/月													
	合計	t/年													0.00

搬入実績なし

2. 施設の点検

項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
擁壁、法面状況点検 損壊する恐れがある場合の措置	点検を行った日							20日				26日		
	点検結果							異常なし				異常なし		
	措置を行った日													
	措置内容													

遮水シートの点検 遮水効果の低下の恐れがある場合の措置	点検を行った日							20日				26日		備考
	点検結果							異常なし				異常なし		
	措置を行った日													
	措置内容													

採水設備・調整池点検 損壊する恐れがある場合の措置	点検を行った日							20日				26日		備考
	点検結果							異常なし				異常なし		
	措置を行った日													
	措置内容													

浸出水処理設備点検 損壊する恐れがある場合の措置	点検を行った日				20日							26日		備考 放流水No.2ポンプ 不良及び逆止弁不良
	点検結果				異常なし							<small>2号ポンプ不良</small>		
	措置を行った日											3月16日		
	措置内容											放流水No.2ポンプ取替及び 逆止弁取替		

残余埋立容量測定	測定日												31日	備考
	残余容量												9,411	